

БГЦА	ВУ/112 118.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения качества",
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 11/2, комн. №2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.02. TP013 118.01 04733

Дата регистрации 26 мая 2025 г.

Действителен по 25 мая 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОП НИИ ПКД"

место нахождения: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Бехтерева, 7, комн. 216;

зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100025811

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ПластРесурс",

место нахождения: Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, офисы 6,7,

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, корпус 2

Продукция профильные изделия из поливинилхлорида для внутренней отделки зданий, окрашенные в массу: основные: панели ПВХ Stella Premium Slim, цвет Велла 730/2, размер 2600x250 мм, толщина 5 мм в количестве 300 штук; панели ПВХ Stella Premium Slim, цвет Беркана 122, размер 2600x250 мм, толщина 5 мм в количестве 300 штук; панели ПВХ Stella Premium Slim, цвет Венеция Стоун Добор 652/1, размер 2600x250 мм, толщина 5 мм в количестве 300 штук.

изготовленные по ТУ 22.23.11.000-001-45095541-2023 «Изделия профильные поливинилхлоридные. Технические условия»

Партия в количестве 900 штук, поступившая по счету-фактуре №ЦБ-14036 от 22.05.2025, товарной накладной №ЦБ-14036 от 22.05.2025, CMR №без номера от 22.05.2025

код ОКП РБ 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 3921120000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 1451-2004 "Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия" п.п. 4.2.6 (таблица 1 позиции 1-6), 5.3*, 5.7

Сертификат соответствия выдан на основании

Протокола испытаний №302 от 06.02.2025, выданного научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" Белорусского национального технического университета, аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0024.

Протокола испытаний №217-бх/62 от 06.02.2025, выданного лабораторной службой Государственного учреждения "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0015.

Дополнительная информация: *группа по горючести - Г4 (сильногорючие); группа по воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые); группа по токсичности продуктов горения - Т4 (чрезвычайно опасные); группа по дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Директор

Эксперт-аудитор



И.В. Онищенко

Н.М. Жук

№ 0375829