

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6015.26

Дата регистрации «	30»	января	2026	г.
Действительно до «	30»	января	2031	г.
Продлено до	«	»		г.
Продлено до	«	»		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Изделия (профили фасонные) из вспененного полистирола торговых знаков Де-Багет и bello deco

2. Назначение

Для внутренней отделки помещений зданий и сооружений различного назначения

3. Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Евтушенко Ирина Марковна, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 339, адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 325

4. Заявитель

Индивидуальный предприниматель Евтушенко Ирина Марковна, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 339

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 28.01.2026 № 175, выданного Научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов Филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Беларусского национального технического университета, аттестат аккредитации № BY/112 1.0024;
- отчета о проверке системы производственного контроля от 23.12.2025.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства Индивидуального предпринимателя Евтушенко Ирина Марковна.

7. Особые отметки

Данные маркировки: маркировочная этикетка на упаковке содержит следующую информацию: торговый знак, наименование изделия, артикул, материал изготовления, размеры, наименование изготовителя/поставщика, условия хранения, срок годности, обозначение ТНПА, знаки соответствия, манипуляционные знаки, штриховой код, графическая информация. Маркировка на изделии содержит следующую информацию: вид (тип изделия), торговый знак, дата и время изготовления, штриховой код, размеры.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

30

января 2026 г.

№ 0025006

РУП «Институт БелНИИС» Гомель, з/к 2624/24

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС

05.6015.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

изделий (профилей фасонных) из вспененного полистирола торговых знаков Де-Багет и bello deco, производства Индивидуального предпринимателя Евтушенко Ирины Марковны, Российская Федерация: панель стеновая артикул СП 08/2 торгового знака bello deco, размером (2000x200x10) мм; плинтус напольный с декоративным покрытием (ламинированный) артикул ПЛ16 80/19 торгового знака bello deco, размером (2000x80x19) мм; плинтус напольный артикул П15 60/15 торгового знака bello deco, размером (2000x60x15) мм; плинтус потолочный артикул П07 35/35 торгового знака Де-Багет, размером (2000x35x35) мм.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Плинтус напольный артикул П15 60/15 торгового знака bello deco, размером (2000x60x15) мм			
1.	Дефекты внешнего вида	визуально	Кромки и торцы не имеют местных искривлений, надрывов, зазубрин, заусенцев, сколов и других дефектов обработки. На лицевой поверхности образцов трещин, царапин, пузырей, раковин, пятен и инородных включений не обнаружено
2.	Номинальные размеры, мм: - ширина; - высота	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	15,09 – 15,20 59,39 – 59,46
3.	Отклонение от прямолинейности кромок, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	0,1
4.	Плотность материала изделия, кг/м ³	ГОСТ 15588, п. 7.3	439
5.	Твердость по Шору (неокрашенная часть)	ГОСТ 24621	D/15:47
6.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	9,21
7.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	СТБ 1451, п. 7.9, ГОСТ 11529, п. 8.1	0,1

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
8.	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529, п. 7	1,68 0,99
9.	Водопоглощение, % по массе	ГОСТ 4650	1,24
10.	Стойкость к удару при температуре (23 ± 2) °С и энергии удара 3,75 Дж	СТБ 1548, п. 7.7, СТБ 1264, п. 8.10	После проведения испытаний на поверхности образцов трещины и разрушения не обнаружены
11.	Цветоустойчивость после облучения суммарной дозой 350 МДж/м ² (лицевой стороны), цветовое различие ΔЕ	СТБ 1548, п. 7.4.2, СТБ 1264, п. 8.3, ГОСТ 11583	2,49
12.	Адгезия лакокрасочного покрытия, балл	ГОСТ 15140, метод 2	1
Панель стеновая артикул СП 08/2 торгового знака bello deco, размером (2000x200x10) мм			
13.	Дефекты внешнего вида	визуально	Кромки и торцы не имеют местных искривлений, надрывов, зазубрин, заусенцев, сколов и других дефектов обработки. На лицевой поверхности образцов трещин, царапин, пузырей, раковин, пятен и инородных включений не обнаружено
14.	Номинальные размеры, мм: - ширина; - высота	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	9,41 – 9,54 200,29 – 200,44
15.	Отклонение от прямолинейности кромок, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	0,1
16.	Плотность материала изделия, кг/м ³	ГОСТ 15588, п. 7.3	368
17.	Твердость по Шору (неокрашенная часть)	ГОСТ 24621	D/15:42
18.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	5,14
19.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	СТБ 1451, п. 7.9, ГОСТ 11529, п. 8.1	0
20.	Водопоглощение, % по массе	ГОСТ 4650	2,55

№ 0064076

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС

05.6015.26

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
21.	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529, п. 7	4,59 3,71
22.	Стойкость к удару при температуре (23±2) °С и энергии удара 3,75 Дж	СТБ 1548, п. 7.7, СТБ 1264, п. 8.10	После проведения испытаний на поверхности образцов трещины и разрушения не обнаружены
23.	Цветоустойчивость после облучения суммарной дозой 350 МДж/м ² (лицевой стороны), цветовое различие ΔЕ	СТБ 1548, п. 7.4.2, СТБ 1264, п. 8.3, ГОСТ 11583	10,72
24.	Адгезия лакокрасочного покрытия, балл	ГОСТ 15140, метод 2	1
Плинтус напольный с декоративным покрытием (ламинированный) артикул ПЛ16 80/19 торгового знака bello deco, размером (2000x80x19) мм			
25.	Прочность сцепления декоративного ламинированного покрытия с изделием, Н/мм	СТБ 1548, п. 7.9, СТБ 1264, п. 8.18	1,9
Плинтус потолочный артикул П07 35/35 торгового знака Де-Багет, размером (2000x35x35) мм			
26.	Дефекты внешнего вида	визуально	Кромки и торцы не имеют местных искривлений, надрывов, зазубрин, заусенцев, сколов и других дефектов обработки. На лицевой поверхности образцов трещин, царапин, пузырей, раковин, пятен и иных включений не обнаружено

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
27.	Номинальные размеры, мм: - ширина; - высота	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	34,82 – 35,13 35,04 – 35,14
28.	Отклонение от прямолинейности кромок, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	0,1
29.	Плотность материала изделия, кг/м ³	ГОСТ 15588, п. 7.3	50
30.	Твердость по Шору (неокрашенная часть)	ГОСТ 24621	A/15:39
31.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	1,82
32.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	СТБ 1451, п. 7.9, ГОСТ 11529, п. 8.1	0,1
33.	Водопоглощение, % по массе	ГОСТ 4650	9,47
34.	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529, п. 7	9,25 8,48
Пожарно-технические показатели			
35.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4*
36.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	ВЗ*
37.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	высокая*
38.	Токсичность продуктов горения, класс опасности	ГОСТ 12.1.044	Т4*

Примечание: * - значения показателей, указанные в п.п. 35-38 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

№ 0064077

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6015.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на изделия (профили фасонные) из вспененного полистирола торговых знаков Де-Багет и bello deco (далее – изделия), предназначенные для внутренней отделки помещений зданий и сооружений различного назначения, производства Индивидуального предпринимателя Евтушенко Ирины Марковны, Российская Федерация.

2. Изделия изготавливают методом экструзии из полимерных композиций на вспененного полистирола с различными добавками по техническим условиям изготовителя ТУ 5772-001-0148739628-2013 «Профиль фасонный из вспененного полистирола. Технические условия». Изделия изготавливают следующих видов: плинтус потолочный, плинтус напольный, карниз потолочный, молдинг, панель стеновая, наличник, угол плотностью материала изделия (вспененного полистирола) от 50 кг/м³ до 470 кг/м³. Изделия могут изготавливаться белыми, цветными или декорированными рисунком.

3. Работы по монтажу изделий следует осуществлять с применением клея под торговыми знаками Де-Багет (KLEBER) и bello deco на основании указаний изготовителя.

4. Изделия поставляют упакованными в полимерную пленку либо картонную коробку. Маркировку наносят на упаковку с изделиями и на нелицевую сторону изделия. Маркировочная этикетка на упаковке содержит следующую информацию: торговый знак, наименование изделия, артикул, материал изготовления, размеры, наименование изготовителя/поставщика, условия хранения, срок годности, обозначение ТНПА, знаки соответствия, манипуляционные знаки, штриховой код, графическая информация. Маркировка на изделии содержит следующую информацию: вид (тип изделия), торговый знак, дата и время изготовления, штриховой код, размеры.

5. Проектирование, производство и приемку работ по внутренней отделке с применением изделий следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование изделий в упакованном виде следует производить любым видом крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании и хранении изделий не допускается свисание свободных концов. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается бросать упакованные изделия.

Изделия следует хранить в крытых складских помещениях при температуре от минус 20°C до плюс 50°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или отопительных приборов, исключая длительное воздействие прямых солнечных лучей, вдали от агрессивных химических сред, горючих жидкостей.

7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа



О.Н. Лешкевич

№ 0064078