

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел. + 375 17 343-90-94, + 375 17 272-98-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.3341.21

Дата регистрации «	21»	июня	2021	г.
Действительно до «	29»	июня	2025	г.
Продлено до	«	»		г.
Продлено до	«	»		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Изделия декоративно-отделочные из вспененного полистирола: плитка
потолочная; плинтус потолочный; молдинг настенно-потолочный; розетка
потолочная; элементы плинтуса для углового соединения

2. Назначение

Для внутренней отделки стен и потолков помещений зданий и сооружений

3. Изготовитель

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация, 624000,
Свердловская область, г. Арамиль, переулок Речной, 2А

4. Заявитель

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация, 624000,
Свердловская область, г. Арамиль, переулок Речной, 2А

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 24.06.2020 № 361-6, выданного ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290;
- отчета о проверке системы производственного контроля изготовителя от 09.06.2021.

Выдано взамен технического свидетельства ТС 05.3341.20 от 29.06.2020 (бланк технического свидетельства № 0015189, бланки приложений №№ 0032398, 0032399).

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «логотип (Солид), сокращенное наименование и адрес изготовителя (ООО «ТПГ Солид», Россия, Свердловская обл., г. Арамил, пер. Речной 2а), наименование изделий (экструдированные или инъекционные потолочные плиты, плинтус потолочный, молдинг настенно-потолочный, розетка потолочная, элементы плинтуса для углового соединения), количество (для плит 2 м², 8 шт.), размер (для плит 50x50) см, инструкция по применению, обозначение ТНПА (ТУ 22.23.11-012-72383679-2017), дата изготовления».

Приложение 1. Показатели качества

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

« 21 » июня 2021 г.

№ 0016634

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.3341.21

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

изделий декоративно-отделочных из вспененного полистирола: плитки потолочной, артикул С1000; плинтуса потолочного, артикул С661/66; молдинга настенно-потолочного, артикул С806/45; розетки потолочной, артикул С307/30, производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид, дефекты внешнего вида: - плитка потолочная, артикул С1000; - плинтус потолочный, артикул С661/66; - розетка потолочная, артикул С307/30; - молдинг настенно-потолочный, артикул С806/45	визуально	Дефекты внешнего вида отсутствуют
2.	Геометрические размеры, мм: 2.1. плитка потолочная, артикул С1000: - длина; - ширина; - толщина; 2.2. розетка потолочная, артикул С307/30: - диаметр; 2.3. молдинг настенно-потолочный, артикул С806/45: - высота профиля	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	497 497 4,10 300 44,85
3.	Плотность, кг/м ³ : - плитка потолочная, артикул С1000; - плинтус потолочный, артикул С661/66; - розетка потолочная, артикул С307/30; - молдинг настенно-потолочный, артикул С806/45	ГОСТ 17177	28,3 44,0 30,5 32,3

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
4.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (с применением клея полимерного универсального водо- морозостойкого Solid), МПа (характер разрушения): 4.1. бетонным основанием: - плитка потолочная, артикул С1000; - плинтус потолочный, артикул С661/66; - розетка потолочная, артикул С307/30; - молдинг настенно-потолочный, артикул С806/45; 4.2. оштукатуренным основанием: - плинтус потолочный, артикул С661/66; - молдинг настенно-потолочный, артикул С806/45	СТБ 1621	2,47 (когезионный) 4,04 (когезионный) 4,17 (когезионный) 4,04 (когезионный) 4,08 (когезионный) 4,08 (когезионный)

Пожарно-технические характеристики

5.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244	Г4*
6.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	ВЗ*
7.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	ДЗ*
8.	Токсичность продуктов горения, группа	ГОСТ 12.1.044	Т4*

Примечание: *- значения показателей, указанные в п.п. 5-8 таблицы 1, приведены без проведения испытаний, на основании информации заявителя.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

№ 0040226

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.3341.21

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на изделия декоративно-отделочные из вспененного полистирола: плитка потолочная; плинтус потолочный; молдинг настенно-потолочный; розетка потолочная; элементы плинтуса для углового соединения (далее – изделия), производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация, предназначенные для внутренней отделки стен и потолков помещений зданий и сооружений.

2. Изделия изготавливаются по техническим условиям ТУ 22.23.11-012-72383679-2017 «Изделия декоративно-отделочные из вспененного полистирола» экструзионным или инжекционным способом. Изделия выпускаются следующих наименований: плитка потолочная; плинтус потолочный; розетка потолочная; молдинги; элементы плинтуса для углового соединения.

3. Отделочные работы с применением изделий следует осуществлять в соответствии с рекомендациями изготовителя.

При приклеивании изделий на их поверхность клей наносится точно. Поверхность основания должна быть сухой и чистой. Для приклеивания изделий используется клей «Солид» или другой универсальный полимерный клей. Не допускается применять клей и лакокрасочные материалы, содержащие ацетон и другие органические растворители.

4. Изделия упаковываются в различные виды упаковки – согласно техническим условиям на изделия. На упаковке с изделиями присутствует маркировка, содержащая следующую информацию: логотип изготовителя, сокращенное наименование и адрес изготовителя, наименование изделий, количество, размер, инструкция по применению, обозначение ТНПА, дату изготовления.

5. Проектирование, производство и приемку отделочных работ с применением изделий следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование изделий в упакованном виде следует осуществлять в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.

Изделия в упакованном виде хранят в закрытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или отопительных приборов, в местах, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев с даты изготовления.

7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа



О.Н. Лешкевич

№ 0040227