


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации



материалов, изделий, работ и услуг
в строительстве РУП «Институт БелНИИС»,
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б,
тел. +375 17 272-98-24, + 375 17 343-90-94



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 088 04010

Дата регистрации 09 сентября 2020 г.

Действителен до 09 сентября 2025 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Закрытое акционерное общество «ХИМИК», 352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64, Российская Федерация и представленная на сертификацию под наименованием Краска водно-дисперсионная фасадная ВД-АК-111 торговой марки «DEKOR», изготавливаемая по ГОСТ 28196-89. Серийное производство.

код ОКП РБ – 20.30.1

код ТН ВЭД ЕАЭС – 3209

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1197-2008 «Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 4.6 (таблица 1, поз. 4-7,9), 4.13.8.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Закрытое акционерное общество «ХИМИК», 352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64, Российская Федерация

Сертификат соответствия выдан на основании:


- отчета по периодической оценке сертифицированной продукции от 25.04.2019;
- протокола испытаний ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290, № 472-6 от 14.08.2020.

Особые отметки Значения пожарно-технических характеристик по п. 4.13.8 СТБ 1197-2008 (Г4, В3, Д3) приведены без проведения испытаний, на основании информации, предоставленной заявителем. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация Периодическую оценку осуществляют РУП «Институт БелНИИС».

Генеральный директор

Эксперт-аудитор



О.Н. Лешкевич

И.П. Каменецкая

№ 0238378



ПАСПОРТ № 184/1
КРАСКА ВД-АК-216 «ДЕКОР» ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ МОЮЩАЯСЯ
ТУ 2316-012-02959729-2003

Изготовитель: ЗАО «ХИМИК», Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Химическая 64 тел.(факс) (86169)3-15-38		
Получатель: <u>ООО «Голд Декор» Республика Беларусь, Минская обл., д.Лесковка, ул.Совхозная, д.3п.29</u>		
Номер партии:	Масса партии, кг <u>1848,0</u>	Вид тары: ведро п/э <u>14,0</u> кг
Количество мест <u>132</u> шт.	Дата изготовления <u>02.2022г.</u>	
Наименование показателя	Норма	Фактически
1. Внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать покрытие с ровной, однородной, матовой поверхностью	соотв.
2. Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Ослепительно белая матовая
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60	62.8
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5°С), сек., не менее	Высоковязкий продукт	Соотв.
5. Степень перетира, мкм, не более	40	25-30
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	200	200
7. Время высыхания до степени 3, ч, не более - при температуре (20±2°С)	1,0	1,0
8. рН краски, ед.	7,0-10	9.0
9. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2°С), час, не менее	24	24
10. Смыываемость покрытия, г/м² не более	30	10.0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: КРАСКА ВД-АК-216 «ДЕКОР» ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ МОЮЩАЯСЯ соответствует ТУ 2316-012-02959729-2003

Начальник ОТК И.В. Озерова

Дата выдачи: 09.02.2022



Официальный представитель: ООО «ТД «Кубанские краски»

352506 Краснодарский край г. Лабинск ул. Химическая, 64, e-mail: kubkraski@kubkraski.ru www.kubkraski.ru